



### Predmet zákazky

### Filtre do vzduchotechniky

zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

#### Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.  
Adresa: Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37  
Krajina: Slovenská republika  
Internetová adresa (URL): www.nusch.sk  
Kontaktné miesto: Oddelenie logistiky, - I. poschodie, Administratíva  
Kontaktná osoba: Zuzana Figurová  
Telefón: 02/59 320 220  
E-mail: zuzana.fugurova@nusch.sk

#### Názov predmetu zákazky

Filtre do vzduchotechniky

#### Druh zákazky

Dodanie tovaru ( zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona )

#### Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

Maximálna predpokladaná hodnota zákazky je 5.000,- Eur bez DPH

#### Opis predmetu zákazky a množstvo:

Presná špecifikácia a množstvo je uvedené v prílohe

#### Miesto dodania predmetu zákazky

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava,  
Oddelenie technických činností

#### Podmienky týkajúce sa zmluvy

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie tovaru.  
Doba trvania zákazky: ak je tovar skladom – ihneď, inak do 4-8 týždňov od doručenia objednávky  
predávajúcemu

#### Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Faktúra je  
splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra je zaplatená v deň pripísania úhrady peňažného  
plnenia na účet predávajúceho.

### **Podmienky účasti**

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť :

§ 26 ods. 1 písm. f) - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu

### **Lehota a miesto na predkladanie ponúk 09.10.2013 do 12:00 hod.**

Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: [zuzana.figurova@nusch.sk](mailto:zuzana.figurova@nusch.sk)

Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky predložené v listinnej podobe.

### **Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť v listinnej podobe:**

Názov: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Adresa: Pod Kráskou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37

Kontaktné miesto: Oddelenie logistiky, -I. poschodie

Kontaktná osoba: Zuzana Figurová

### **Kritériá na hodnotenie ponúk**

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky bez DPH

Výsledok verejného obstarávania bude oznámený iba víťaznému uchádzačovi.

### **Zodpovedná osoba**

Meno zodpovednej osoby:

Zuzana Figurová

Oddelenie logistiky NÚSCH, a.s.

Por.č.	Rozmer filtra	Počet kusov	Typ filtra	Trieda filtrácie	Prietok m <sup>3</sup> /h, Tlaková strata Pa	Rám materiál	Filtračné médium materiál	tesnenie, typ. strana	počet vreciek
1.	287 x 592 x 47	30	panelový	G4	1620/70	galvanizovaný pozink. Plech	bavlnené vlákna	PU penové	
2.	592 x 592 x 47	50	panelový	G4	3240/70	galvanizovaný pozink. Plech	bavlnené vlákna	PU penové	
3.	592 x 892 x 47	20	panelový	G4	2900/70	galvanizovaný pozink. Plech	bavlnené vlákna	PU penové	
4.	592 x 892 x 360	12	vreckový	G4	3900/50	galvanizovaný pozink. Plech	syntetické	nie	6
5.	592 x 592 x 635	10	vreckový	F7	3400/85	galvanizovaný pozink. Plech	sklené	nie	12
6.	287 x 592 x 292	4	kompaktný, skladané médiumprotizápachový	M6	1500/120	plastový rám, plastová konštrukcia výstuže	sklené, aktívne uhlie, protizápachový a CO2	PU penové	
7.	592 x 592 x 287	4	kompaktný, skladané médiumprotizápachový	M6	3400/120	plastový rám, plastová konštrukcia výstuže	sklené, aktívne uhlie, protizápachový a CO2	PU penové	
8.	610 x 610 x 292	6	absolútny hepafilter	E11	1965	MDF, alebo Elox. Hliník	sklené, pleatované	U profil, penové, nekonečné, čistá strana	